



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП.032.Н.00122

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 02.03.2007 г.

Действителен до 02.03.2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**Ограждающая конструкция из блоков стеновых мелких
из ячеистого бетона марки «БСМ-1-5-2,5-25-1» толщиной
100 мм выпускаемых по ТУ 5741-001-71185084-2006
на клее «ЭГИДА-МОНТАЖ G-31»**

наименование продукции

57 4140
код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Фрагмент ограждающей конструкции из блоков стеновых мелких из ячеистого бетона марки «БСМ-1-5-2,5-25-1» толщиной 100 мм выпускаемых по ТУ 5741-001-71185084-2006 на клее «ЭГИДА-МОНТАЖ G-31» выпускаемого по ТУ 5745-002-45478149-2002 обеспечивает **предел огнестойкости EI 150.**

(наименование нормативного документа)

Сертификат распространяется на серийный выпуск
серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО "ЭКО". ОКПО 71185084. 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе- 14. Тел./факс: (4852) 58-21-02, 48-70-13, 58-47-14.**

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО "ЭКО". ОКПО 71185084. 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе- 14. Тел./факс: (4852) 58-21-02, 48-70-13, 58-47-14.**

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ **0219837**